



SKÖTSELRÅD ETO2

ETO2 är en elektronisk termostat speciellt framtagen för att styra mark och tak anläggningar **ETO2** tar hänsyn till både temp och fukt.

Produkter som ingår i denna anläggning

ETO2 Termostat ETOR-55 känselkropp för fuktavkänning ETF-7 utomhusgivare som känner av temperaturen Selftec självbegränsande värmekabel

Termostaten sköter om så att anläggningen är i drift när det är kallare än +3 gr och att det finns fukt i luften, dessa två parametrar måste uppfyllas för att anläggningen skall gå igång.

Om det bara är kallt i luften men ingen fukt (t.ex. i form av snö) så slår inte anläggningen till.

Anläggningen bör trimmas in efter det att den varit i drift en tid. Ser man att det blivit torrt och snö eller isfritt på ett ställe men inte på alla delar av anläggningen, så bör man ställa upp eftergångstiden se instruktionsbok. Detta gör så att kabeln går en tid efter det att det har blivit torrt runt fuktgivaren eller temperaturen stigit över +3gr

Skötselråd

Termostat med givare sköter sig själv men bör servas på hösten

Fuktgivaren bör torkas av med stålull eller liknande för att helt rengöra givaren från ev. smuts. Den självbegränsande kabeln bör besiktas varje höst för att se så att kabeln inte blivit skadad. Detta bör utföras på hösten innan första snö kommer.